

Требования пожарной безопасности к елке

Чтобы безопасно установить и украсить ель, соблюдайте Правила противопожарного режима:

- 1 Подставка для ели должна быть устойчивой.
- 2 Ель не должна загораживать эвакуационные пути и выходы.
- 3 Ветки ели должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка. При этом расстояние не имеет значения, если стены и потолок отделаны материалами с показателями не ниже Г1, В1, Д2, Т2.
- 4 Ветки должны быть удалены не менее чем на 1 метр от приборов отопления и кондиционирования.
- 5 Ель наряжают электрическими гирляндами и иллюминацией, если они имеют сертификаты соответствия.
- 6 Для включения гирлянд не применяют временную электропроводку, в т. ч. удлинители, не предназначенные для питания электроприборов.
- 7 Розетка для включения гирлянды должна быть исправна.
- 8 Свечи для украшения не используют.
- 9 Не рекомендуется украшать ель марлей и ватой, если они не пропитаны огнезащитными составами.

